


### 113 年度第 2 季飲水機水質檢驗結果

校區別	編號	採樣地點	檢驗結果	備註
蘭潭校區	1	土木系 4 樓 AB044	<1	單位： CFU/100mL 檢驗方法： NIEA E230.55B
	2	水工材料場 1 樓 AB050	<1	
	3	水工材料場 2 樓 AB051	<1	
	4	生資系 1 樓 AB084	<1	
	5	生資系 2 樓 AB085	<1	
	6	生資系 3 樓 AB086	<1	
	7	生資系 4 樓 AB088	<1	
	8	生科館 1 樓 AB087	<1	
	9	生科館 2 樓 AB089	<1	
	10	生科館 3 樓 AB090	<1	
	11	生農 1 館 1 樓 AB091	<1	
	12	生農 1 館 2 樓 AB092	<1	
	13	生農 1 館 3 樓 AB093	<1	
	14	生農 2 館 1 樓 AB095	<1	
	15	生農 2 館 3 樓 AB096	<1	
	16	植醫系 2 樓 AB104	<1	
	17	植醫系 1 樓 AB121	<1	
	18	水生系 4 樓 AB100	<1	
	19	水生系 2 樓 AB097	<1	
	20	水生系 2 樓 AB098	<1	
	21	二舍 2 樓 AF009	<1	
	22	二舍 3 樓 AF010	<1	
	23	5 舍 1 樓	2	

		AF034		
	24	5 舍 2 樓 AF027	<1	
	25	5 舍 3 樓 AF030	<1	

依據財團法人台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心 113 年 5 月 30 日飲用水樣品檢驗報告



### 113 年度第 2 季飲水機水質檢驗結果

校區別	編號	採樣地點	檢驗結果	備註
進德樓	26	3 樓 EF003	<1	單位：CFU/100mL 檢驗方法： NIEA E230.55B
	27	3 樓 EF004	<1	
林森校區	28	男舍 1 樓 CF001	<1	
	29	男舍 1 樓 CF003	<1	
	30	樂育堂 CA002	<1	
	31	工友室 CA006	<1	
新民校區	32	宿舍 2 樓 DF004	<1	
	33	B 棟 4 樓 DB014	<1	
	34	B 棟 4 樓 DB021	<1	
	35	警衛室 DA001	<1	
	36	工友室 DA003	<1	

依據財團法人台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心 113 年 5 月 30 日飲用水樣品檢驗報告

