

通 知

日期：113 年 12 月 3 日

聯絡人：陳鴻翔

聯絡電話：2717130-3

12 月 2 日（星期一）蘭潭校區動物科學館發生 110V 電壓欠相異常狀況，經查確認係該棟 ML 變壓器故障所致。目前 110V 電力系統尚未恢復供電，已請廠商積極備料，並盡快完成變壓器更換與修復作業。停電期間造成不便情形尚請見諒。

此 致

本校蘭潭校區、新民校區、民雄校區、林森校區各單位



總務處營繕組 敬啟