

國立嘉義大學簡簽

年	月	日	總收文號
			檔 號
			保存年 限

第 1 層 決行

擬	<p>一、檢陳總務處 113 年度第 1 次臨時業務會報紀錄及 0403 地震校園損害彙整表。</p> <p>二、陳閱後，請本處各組隊同仁，持續辦理後續相關事宜。</p>
辦	<p>組員蔡孟承 0411/0815</p> <p>簡任秘書 洪泉旭 0411/1172</p> <p>總務主任 傅松 0412/1055</p>
會辦單位	<p>專委 吳子雲 0412/1135</p> <p>主任秘書 林芸薇 0412/1400</p>
批示	<p>如提</p> <p>校長林翰謙 0412/480</p>

本檔案計 1 頁



國立嘉義大學總務處 113 年度第 1 次臨時業務會報紀錄

時間：113 年 4 月 8 日（星期一）上午 8 時 40 分

地點：蘭潭校區行政中心 4 樓開標室

主持人：朱健松總務長

紀錄：蔡孟承

出席人員：張中平副總務長、洪泉旭簡任秘書、陳希宜組長、王麗雯組長、張育津組長、羅允成組長、王勝賢組長、林金龍組長、朱銘斌隊長、吳榮山技士

壹、主席致詞

校長重視本次 0403 地震天然災害後受損回復情形，今天特召集各位聽聽大家的意見，詳查有哪些地方需要改善。於地震發生後第一時間各單位回報一些災損情形，包含林森校區有兩棟樓有出現裂痕、圖書館蕭萬長文物館磁磚剝落及綜教大樓零星磁磚掉落，請營繕組去現場察看，特別是綜教大樓為多數 1 年級生活動場域，看看有何地方需要改善，降低問題產生；民雄校區目前除了陳院長回報藝術館出現裂縫，其他尚無有回報；新民校區目前尚無問題；另請詳查餐廳是否要增加防護，以增加安全性。請各組隊長將未來一周所勘查到的問題做成紀錄，由蔡組員彙整後將本次紀錄呈報校長了解，以利向教育部爭取預算改善復原。本次 0403 地震修繕工程由張副總進行督導，總務處各組隊去勘查外，也請各院各單位積極回報，改善復原才能完善。

特別感謝洪簡秘積極早先主動提出嘉禾館門面大門的改善並完成，令原本已年代久遠且無法正常使用的大門，得以重置，假如地震發生於師生活動時，而門無法正常開啟，將產生嚴重問題。本人在校服務 35 年，了解校園有很多地方可以改善，假如大家都能動一點心思，災害就會降低，請大家積極走動去發現問題並解決，讓嘉義大學更好。

另近日發通知提醒大家，購置辦公用品應經濟實用，以我為例，我期許自己來總務處辦公，僅需要帶個杯子來即可，不需要再額外支出調整辦公室配置。然，當買則買，有特殊需求也不絕對反對，但不可以公器私用，採購不是真正需要的辦公用品；今年學校統籌款申請不順利，經費將受影響，請大家共體時艱，勿浪費使用。工讀生聘請，也應適當，勿過量聘用，應妥善運用經費。年度預算應做規劃運用，避免年底無預算可用。

貳、簡任秘書及各組彙整各單位相關受災情形

*洪簡任秘書

- 一、從 921 大地震及上次嘉義大地震，相信大家都很有經驗，地震災害結束後，教育部很快會要學校陳報受損的情形及維修所需經費，一週的時間

可能太長，要再盡可能壓縮幾天，建物受損部分所需評估時間較久，這部分再請營繕組王組長說明。

二、蔡組員這邊提供制式表格給各組隊，請大家檢視所屬場館場域受損情況，估算回復經費回報，建築物部分主要由營繕組處理，其他各組所管各場域請自行檢視，所有設備務必重啟測試，避免有隱形損害未發覺。營繕組主掌建築物受損檢查，校園建築物外環境，請事務組、民雄校區總務組、新民聯辦同仁一併檢視是否有損壞情況。

***文書組**

***出納組**

***事務組**

張組長：有接獲營繕組王組長告知愛的小路上有樹木傾倒，今早已請外勤人員優先稍加排除，先恢復讓同學可步行通過。

總務長：請張組長協助查看蘭潭校區內樹木是否有位移，帶領同仁共同前往察看。

洪簡秘：地震後，樹木有可能會有鬆動、歪斜而易傾倒，也要特別留意是否邊坡有大型石塊滑動，請派同仁前往勘查。

***資產經營管理組**

羅組長：

一、場館部分於地震當日已有初步檢視，無異常情況，今天將再安排前往勘查一次。

二、本次地震嘉義地區相對影響較小，根據本次地震測出最大地動加速度（PGA）55，相較於上次 105 年 2 月 26 日台南地震嘉義地區測得 PGA 數值達 171，僅有 1/3，或許小心之餘但避免過度緊張。另外分享某一年地震後提報災損，不但沒得到補助反而還遭到工程會列管，學校在彙整資料呈報教育部時，應小心避免單位浮報，誇大災後受損之情況，而反遭有關單位關切列管。

總務長：藉此機會進行總體檢，以面對下次地震的挑戰。

洪簡秘：根據事實務實提報。分享 921 大地震時，當時台大溪頭實驗林提報後獲得重建委員會 3 億補助，而中興大學惠蓀林場僅保守提報幾千萬，幸好當時有經建會主委協助斡旋，調撥台大補助 1 億給中興實驗林；呈報申請補助結果通常難以評估，雖會有被列管行政管制，但如果沒提就完全失去補助的機會。

***營繕組**

王組長：

- 一、本組今早先發通知單請各單位回報。目前已先請技師下午安排檢視活動中心及林森校區。
- 二、各單位回報問題後，本組盡快安排勘查，全部勘查完畢保守估計需要一週時間，能盡快就加緊速度，誠如洪簡秘所說，有關災害補助提報，貴在時效。
- 三、於 4/3 地震後，各棟樓電梯都已初步完成排查，另外建議 4 月份定期電力設施檢查，提早進行。

總務長：有關技師費用由總務處支出，請王組長安排提早檢修電力設施。

洪簡秘：請分配組內同仁至各責任區域檢視，趕在週三下午下班前，將受損資料及初估經費彙整出來，以便陳報校長，希冀爭取從校外或全校性經費支出，才不會排擠總務處例行性修繕支出；另請檢查水管設施，留意近日有無用水異常。

***民雄總務組**

林組長：藝術館裂縫，初步勘查應該伸縮縫裂開，再請營繕組派員前往檢視，如非結構性受損，將逕予自行處理。

***新民校區總務業務**

***駐警隊**

參、主席指示事項：

肆、臨時動議：

伍、散 會：上午 9:40。

0403地震嘉義大學校園損害彙整表

統計日期：113.4.10

編號	校區	受損場地或設施	損害評估說明 (量化評估單位表示：m、m ² 等)	急迫性 (1：特急、 2：急、3： 普通)	經費需求	備註
1	蘭潭	國際交流學園電梯	國際交流學園配重側脫出~滑塊變形破損	1	15,000	
2	蘭潭	行政中心正門右側外牆	外牆磁磚即將剝落	1	100,000	
3	蘭潭	綜合教學大樓	214及204教室外地磚隆起且大門口破損	1	26,681	
4	民雄	藝術館1樓右側伸縮縫	伸縮縫水泥破損(L型26*28*285cm)	1	8,876	
5	蘭潭	愛的小路一個路燈倒塌	路燈移到旁邊，目前不會影響到行人，但路燈連同地基被拔起，須重做地基	2	7,500	
6	蘭潭	綜合大樓停車場有抽水水管會發出怪聲音	該抽水水管雖為中水抽水管，但其靠近自來水抽水管，可能是自來水抽水馬達故障造成，須盡速檢查並修復	2	63,700	
7	蘭潭	動物科學館	入口處、教室及走道磁磚剝落且部分區域有裂縫產生	2	30,000	
8	蘭潭	行政中心四樓總務處營繕組	存放各校區建築物契約書圖書櫃柱腳挫曲損壞，下方門扇無法開啟。	2	50,000	
9	蘭潭	行政中心四樓總務處茶水間	牆角破損	2	10,000	
10	蘭潭	行政中心一樓教務處各間課室	牆壁裂縫	2	50,000	技師評估無安全疑慮
11	蘭潭	理工大樓	A16-801電腦教室輕鋼架脫落及8樓中廊掉落小水泥塊	2	10,000	
12	蘭潭	圖書館	5樓蕭萬長文物館前方柱子磁磚剝落	2	30,000	
13	民雄	人文館正面兩側及右後方外牆	磁磚隆起剝落(11.3m ²)	2	45,864	
14	民雄	圖書館正面右側及左側2至4樓外牆	壁磚破損(6m ²)	2	26,680	
15	民雄	樂育堂正面左側外牆	磁磚隆起剝落(計7處，共12.52m ²)	2	41,939	

編號	校區	受損場地或設施	損害評估說明 (量化評估單位表示：m、m ² 等)	急迫性 (1：特急、 2：急、3： 普通)	經費需求	備註
16	民雄	創意樓	402教室外牆壁裂痕、312教室外旁邊牆壁裂痕、110教室外外牆壁裂痕	2	30,000	
17	民雄	科學館	科學館1樓I108研究室左側牆面龜裂	2	5,000	
18	民雄	藝術館	L102牆面橫向/直向裂紋	2	5,000	
19	民雄	新藝樓	B04-204天花板長條裂紋	2	10,000	
20	民雄	民雄圖書分館	全棟大樓內部牆面多處龜裂，1樓多為垂直型和水平型裂縫，主以1樓西北角窗台水泥塊大片剝落，2樓以上多為窗角處裂縫，各層樓梯間亦有裂縫	2	125,000	250平方公尺*500
21	民雄	民雄圖書分館	外牆零星磁磚掉落，主以圖書館大門之東南和西南兩面磁磚膨拱和掉落較為嚴重。	2	800,000	200平方公尺*4000
22	民雄	民雄圖書分館	1樓外牆四個角落(東北、西北、東南、西南)非鋪貼磁磚區，牆縫裂縫嚴重，易造成雨季滲水，亟需優先改善。	2	30,000	
23	民雄	人文館	兩側牆面有長條、多處不規則裂痕，油漆及水泥剝落	2	150,000	人文藝術學院4月10日上午與廠商勘查後，發現裂痕範圍較廣，且部分裂痕深度較深，恐有影響人文館大樓建築結構，建請學校委派專業土木、建築技師至現場勘查。
24	新民	管理學院	一樓地坪隆起	2	150,000	
25	新民	明德樓	牆壁裂紋補土油漆	2	150,000	
26	校外	忠孝路歷史建築	建物內部多為牆壁油漆剝落、木地板間隙加大及些許塌陷。	2	100,000	

編號	校區	受損場地或設施	損害評估說明 (量化評估單位表示：m、m ² 等)	急迫性 (1：特急、 2：急、3： 普通)	經費需求	備註
27	蘭潭	秘書室2樓及公共空間	牆壁產生大小不一裂縫跟部分牆面剝落	3	30,000	
28	蘭潭	嘉大昆蟲館旁機車停車場往宿舍區的小路步道階梯石板	2處階梯石板位移及隆起變形，影響學生行走安全。	3	6,000	
29	蘭潭	理化館3樓306室(黃妹綺老師)冷氣漏水	由傳來照片判斷應是冷氣祛水器故障所致，經與黃老師電話溝通和應化系陳敬忠技士聯絡，黃老師說系上自行處理便可。	3	-	
30	蘭潭	應化一館	磁磚脫落、採光罩破損及牆面龜裂、天花板掉落破損	3	150,000	
31	蘭潭	綜合教學大樓7樓	A32-703會議室天花板	3	5,000	
32	蘭潭	活動中心	餐廳及廁所磁磚剝落	3	40,000	
33	蘭潭	活動中心	餐廳樓梯旁牆面裂縫	3	54,078	技師評估無安全疑慮
34	蘭潭	農園館	園藝學系A04B-309裂縫	3	1,323	
35	蘭潭	國際交流學園	農推中心牆壁龜裂	3	2,205	
36	蘭潭	景觀大樓	燈座鬆脫及輕鋼架脫落斷裂修復	3	50,000	
37	民雄	教育館	B03-312、B03-314、B03-315、B03-316牆面裂痕	3	25,000	技師評估無安全疑慮
38	民雄	教育館	B03-215、B03-214牆面裂縫	3	10,000	
39	民雄	科學館	科學館後方東側溫室屋頂鐵架被樹幹壓倒彎曲	3		現場勘查該溫室疑似已無使用
40	民雄	藝術館	東側1樓樓梯窗台邊斜向裂紋	3	5,000	
41	民雄	藝術館	藝術館及音樂館中間通道地磚脫落及裂紋	3	3,000	
42	民雄	新藝樓	B04-501牆面直向裂紋	3	5,000	
43	新氏	管院教室研究室、獸醫館	結構無安全疑慮粉刷油漆	3	300,000	

編號	校區	受損場地或設施	損害評估說明 (量化評估單位表示：m、m ² 等)	急迫性 (1:特急、 2:急、3: 普通)	經費需求	備註
44	新民	獸醫館各實驗室教室辦公室等	梁柱及牆面擠壓龜裂紋	3	150,000	各層樓牆面補土補漆
45	林森	第一棟	4樓走廊天花板及輕鋼架掉落	3	5,000	
				合計	2,912,846	

國立嘉義大學總務處 113 年第 1 次臨時業務會報 簽到表

時間：113 年 4 月 8 日（星期一）上午 8 時 40 分

地點：蘭潭校區行政中心 4 樓開標室

主持人：朱健松總務長

紀錄：蔡孟承

出席人員：

職稱姓名	簽到	備註
朱健松總務長	朱健松	
張中平副總務長	張中平	
洪泉旭簡任秘書	洪泉旭	
陳希宜組長	陳希宜	
王麗雯組長	王麗雯	
張育津組長	張育津	
羅允成組長	羅允成	
王勝賢組長	王勝賢	
林金龍組長	林金龍	
朱銘斌隊長	朱銘斌	
吳榮山技士	吳榮山	

散會：上午 09:40