通知

日期:114年7月18日 聯絡人:陳鴻翔 聯絡電話:2717130-3

本日(7月18日,星期五)蘭潭校區多處建築物發生停電情形,目前大部分區域已陸續恢復供電。然而,食品科學館、食品加工廠、機電館、機能系二館、生物產業機械實驗室、園藝技藝中心、生技健康館、景觀系大樓、工程館、農園館、園藝系溫室及農藝系溫室等建物,經查係因總變電站通往第4變電站之地下電力線路損壞,致使仍無法供電。

後續將儘速辦理地下電纜線汰換工程,預計施工期程為 一至兩週,期間造成不便,敬請師生見諒。另建議需冷藏或 冷凍保存物品之師生,儘早移置至供電正常區域,以確保物 品品質。

校方將全力進行搶修作業,儘速完成復電工程。停電期 間造成之不便,敬請見諒。

此 致

本校蘭潭校區、新民校區、民雄校區、林森校區各單位



總務處營繕組 敬啟